

Код форми за ЗКУД -----
Код закладу за ЗКПО 38509742

Міністерство охорони здоров'я України Державна установа «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ», Сновське відділення Корюківського міськрайонного відділу вул. П.Сагайдачного 6, м.Сновськ, 15200	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 3127/10 Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2010р. № 1160
--	---

ПРОТОКОЛ № 351/106
дослідження питної води
від 06 жовтня 2022 року.

Місце відбору проби: 15200, Чернігівська обл., Корюківський р-он., м.Сновськ,
вул. Незалежності 106 ПрАТ Комунальник (згідно договору №14 від 25.01.2022 р.)

Найменування вододжерела : водонапірна вежа

Дата і час відбору проби: 06.10.2022 р. 9¹⁰

Запах - бали при 20⁰ С бали при 60⁰ С -

Присмак - бали при 20⁰ С, кольоровість (забарвленість), градуси -

Мутність (каламутність) по НОК -

Осад (описати) -

Прозорість - см

pH 7,8 од. рН збірник під ред. А. П. Шицкової

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм³ збірник під ред. А. П. Шицкової

зв'язаний - мг/дм³

залишковий озон - мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Окисність (перманганатна) 1,44 мгО/дм³ збірник під ред. А. П. Шицкової

Аміаку (по NH₄⁺) < 0,05 мг/дм³ збірник під ред. А. П. Шицкової

нітритів (по NO₂⁻) < 0,003 мг/дм³ збірник під ред. А. П. Шицкової

нітратів (по NO₃⁻) < 0,1 мг/дм³ збірник під ред. А. П. Шицкової

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ ПНД Ф 14.1:2:3.98-97

Сухий залишок 418,0 мг/дм³ збірник під ред. А. П. Шицкової

Хлориди - мг/дм³ збірник під ред. А. П. Шицкової

Сульфати - мг/дм³ РД 52.24.405-2005

Залізо (загальне) 0,25 мг/дм³ збірник під ред. А. П. Шицкової

Мідь -- мг/ дм³ збірник під ред. А. П. Шицкової

Цинк - мг/дм³ збірник під ред. А. П. Шицкової

збірник під
ред. А. П.
Шицкової

