| Код форми за ЗКУД | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код закладу за ОКПО | 3 | 8 | 5 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 |

| Міністерство охорони здоров'я України | | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ<br>**ФОРМА № 205/о**<br>Затверджена наказом МОЗ України<br>**04.01.2001 р. № 1** |
|---|---|---|
| **Сновське відділення Корюківський міськрайонний відділ ДУ»ЧОЦКПХ МОЗ» м.Сновськ , вул.П.Сагайдачного,6** | | |

**РЕЗУЛЬТАТ № 153**
**санітарно-мікробіологічного дослідження**

Назва лабораторії, яка проводила дослідження:

**Мікробіологічна лабораторія Сновського відділення**

**Назва зразка:** вода питна

**Місце відбору зразка** ПрАТ «Комунальник» м.Сновськ ,вул..Незалежності,106
З водогінної мережі вул..П.Осипенко ,48

**Мета дослідження:** на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною» у
**Згідно договору № 14 від 25.01.2022р**

**Дата надходження матеріалу в лабораторію**: 15.11.2022 р.11.00

число,місяць,рік

**Результат дослідження** : ЗМЧ – 24 КУО/см$^3$; загальні коліформи в 100,0см$^3$ – не виявлено; E.Coli в 100,0 в см$^3$ – не виявлено;

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі " 16 " листопада 2022 р.

Прізвище лікаря: лаборант Аникієнко Е.Г.

Погоджено : Завідувач Сновським відділенням Кошель А.І.
(підпис)

| Код форми за ЗКУД | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код закладу за ОКПО | 3 | 8 | 5 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 |

| Міністерство охорони здоров'я України | | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ<br>**ФОРМА № 205/о**<br>Затверджена наказом МОЗ України<br>**04.01.2001 р. № 1** |
|---|---|---|
| **Сновське відділення Корюківський міськрайонний відділ ДУ»ЧОЦКПХ МОЗ» м.Сновськ , вул.П.Сагайдачного,6** | | |

**РЕЗУЛЬТАТ № 151**
**санітарно-мікробіологічного дослідження**

Назва лабораторії, яка проводила дослідження:

**Мікробіологічна лабораторія Сновського відділення**

**Назва зразка:** вода питна

**Місце відбору зразка** ПрАТ «Комунальник» м.Сновськ ,вул..Незалежності,106
Вежа

**Мета дослідження:** на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною» у
**Згідно договору № 14 від 25.01.2022р**

**Дата надходження матеріалу в лабораторію**: 15.11.2022 р.11.00

число,місяць,рік

**Результат дослідження** : ЗМЧ – 18 КУО/см$^3$; загальні коліформи в 100,0см$^3$ – не виявлено; E.Coli в 100,0 в см$^3$ – не виявлено;

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі " 16 " листопада 2022 р.

Прізвище лікаря: лаборант Аникієнко Е.Г.

Погоджено : Завідувач Сновським відділенням Кошель А.І.
(підпис)