

Код форми за ЗКУД									
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2	

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ», Корюківський МРВ 15300, Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Передзаводська, 8

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма первинної облікової документації № 205/о ЗАТВЕРДЖЕНА Наказом МОЗ України 04.01.2001 №1
---

**Результат №290**  
**санітарно – мікробіологічного дослідження**

**Назва лабораторії, що проводили дослідження:** мікробіологічна лабораторія Корюківського МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

**Найменування зразка:** вода питна водопровідна 0,5х1

**Місце відбирання зразків:** м. Сновськ, ПрАТ» Комунальник»: №290- вул.Незалежності,106(свердловина №3)

**Мета дослідження:** на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (Загальне мікробне число, загальні колі форми в 100см<sup>3</sup>, E.Coli в 100см<sup>3</sup>), згідно договору №3 від 09.01.2023р.

**Дата надходження матеріалу в лабораторію:** 08.05.2023 о 16:00  
число, місяць, рік

Лаборант з бактеріології Сновського відділення Корюківського МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» Балаєва О.Ю.

**Результати дослідження:**

№ проби	ЗМЧ	Загальні коліформи	E.Coli
290	Менше 10 КУО/см <sup>3</sup>	Не виявлені в 100 см <sup>3</sup>	Не виявлені в 100 см <sup>3</sup>

**(відповідає вимогам НТД, не відповідає, НТД відсутні)**

**Дата видання результату:** «10» 05 2023р.

Завідувач мікробіологічною лабораторією,  
лікар бактеріолог

В.Г.Мироненко

Погоджено:  
завідувач Корюківського МРВ,  
лікар з загальної гігієни

О.П.Кузюра

